



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu

50-233 Wrocław
ul. Kręta 28

tel. 71/320-70-04
fax. 71/320-70-05

Wrocław, dnia 12 lipca 2021 r.

MZ.0756.876.21.MW

Odpowiadając na Pani prośbę o zaopiniowanie możliwości umieszczenia szaf metalowych w garażu podziemnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego informuję, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, jako organ administracji zobligowany jest działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

W opisanym przypadku przepisy nie przewidują ani nakazu ani możliwości wydawania opinii przez organy PSP.

Obowiązujący stan prawny nie przewiduje wprost zakazu umieszczania takich przedmiotów, jak szafy metalowe w opisany przez Pana sposób, co uniemożliwia podjęcie działań administracyjnych przez Państwową Straż Pożarną.

Z analizy dokumentacji przedłożonej w analogicznych sprawach wynika, że montaż opisywanych mebli garażowych może mieć negatywny wpływ na działanie wentylacji oddymiającej garażu (zwłaszcza strumieniowej) oraz systemów sygnalizacji pożarowej w garażach (o ile zamontowano je w obiekcie).

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu

z up. bryg. mgr inż. Rafał Wąsek

Otrzymują:

1. adresat
3. aa.

Sprawę prowadzi: str. Małgorzata Wszola, tel. 71 320 70 95