



PROPERTY MAINTENANCE SERVICES

OPINIA PPOŻ.

Szafki będące przedmiotem niniejszej opinii dedykowane są dla użytkowników samochodów osobowych oraz adresowane są do umieszczania w garażach przy stanowiskach parkingowych/postojowych.

Parking Magic Box został jako gotowy produkt pozytywnie zweryfikowany pod kątem spełniania warunków ochrony przeciwpożarowej budynków m.in. przez Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie („Opinia w zakresie właściwości ogniowych wyrobów **Parking Magic Box 02593/19/Z00N**ZP, z dnia 3 września 2019r.),

Z Opinii wynika, że została sporządzona na m. in. podstawie następujących przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- Decyzji Komisji Europejskiej:
 - * 96/603/WE z dnia 4 października 1996r.,
 - * 2000/605/WE z dnia 26 września 2000 r.,
 - * 2003/424/WE z dnia 6 czerwca 2003 r,
- PN-EN 13501-1: 2019 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień,
- PN-EN 14782: 2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania,
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.191, 298, 904.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
- PN-B-02852 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

Konkluzja Opinii jest zaś jednoznaczna: szafki Parking Magic Box z blachy stalowej ocynkowanej są niepalne i nierozprzestrzeniająca ognia, nie wpływają również na zmianę wartości dopuszczalnej wielkości gęstości obciążenia ogniowego.

Wedle rozpoznania zagadnienia oraz odnosząc się do opinii Istnieje możliwość lokalizacji tych szafek w garażach przeznaczonych na przechowywanie samochodów osobowych.

PROPERTY MAINTENANCE SERVICES
Maciej Szelaąg, ul. Gąsiorowskiego 6
:1-483 Warszawa NIP 951-200-95-81

INSPEKTOR OCHRONY
PRZECIWOPOŻAROWEJ
SIOP/53/2020/1/13

Maciej Piotr Szelaąg